

## Отрывной корешок

### ПАМЯТКА

О мерах пожарной  
безопасности  
в жилом фонде

Населенный пункт:

город Новошахтинск  
Ростовской области

Гражданину (ке)

Проживающему (ей) по ул.

Дом № \_\_\_\_\_

Памятку вручил:

Памятку получил:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Администрация  
города Новошахтинска

## Линия отрыва

### ПАМЯТКА

## О мерах пожарной безопасности в жилом фонде Граждане! В целях недопущения пожаров выполняйте следующие требования пожарной безопасности

1. Не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи.
2. Не перетружайте электросеть: нельзя включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др.
3. Не допускайте использования некалиброванных плавких вставок («жучков») и других устройств защиты от перетрузок и короткого замыкания.
4. Не пользуйтесь неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием.
5. Променяйте электронагревательные приборы только с подставками из негорючих материалов и устройствами тепловой защиты.
6. При обнаружении неисправности в электропроводах, розетках, выключателях, светильниках - обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности.
7. Приобретите огнетушитель, имейте во дворе, наготове, бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме должны содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности.
8. Не допускайте курение в не отведенных местах, воздерживайтесь от курения в доме – не курите лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии, пользуйтесь пепельницей для окурков.
9. Производите очистку дымоходов от сажи и проверку систем вентиляции ежегодно, перед началом отопительного сезона. Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.
10. Проверьте исправность дымоходов и отопительных печей; наличие предтопочных листов 50x70см; исправность противопожарных разделок или отступок дымоходов от горючих конструкций кровли и перекрытий.
11. Газовые баллоны разместите вне здания, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией, у глухой стены не имеющей окон, на расстоянии не ближе 5м. от входов в здание и подвалыные этажи.
12. При сильном запахе газа в помещении не включайте освещение, перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение; следите за исправностью газовых приборов и не допускайте утечки газа.
13. Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено, стройматериалы и др.) между строениями.
14. Очищайте своевременно прилегающую к домам территорию от сухой травы, листьев, мусора и горючих отходов.
15. Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра. Разводить костры разрешается не ближе 50 м. от строений.
16. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.
17. Не сушите одежду и другиегораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.
18. Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня, не используйте их для розжига пещей.
19. Не украшайте елку свечами, бенгальскими огнями, ватой, неисправными гирляндами, игрушками из бумаги и другимигораемыми материалами, соблюдайте меры безопасности при использовании пиротехнических изделий.